



Al contestar, por favor cite el radicado:

No.: **20254000045171**

Página 1 de 2

Bogotá D.C., 21 de Febrero de 2025

Señor

CAMILO QUINTERO

casacolturamemoria@gmail.com

Teléfono: 3213474836

Bogotá D.C.

Asunto: Respuesta a la solicitud de instalación de nueva infraestructura del servicio de alumbrado público en la calle 72 A entre carrera 20 A y carrea 20 B punto referente: casa cultural memoria, barrio San Felipe, localidad de Barrio Unidos.

Referencia: Radicado UAESP No. **20257000053732**.

Respetado señor Quintero:

La Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos - UAESP, mediante la Subdirección de Servicios Funerarios y Alumbrado Público, en atención a la solicitud de instalación de nueva infraestructura del servicio de alumbrado público en la calle 72 A entre carrera 20 A y carrea 20 B punto referente: casa cultural memoria, barrio San Felipe, localidad de Barrio Unidos; solicitó a la interventoría designada realizar visita técnica para validar las condiciones del servicio.

Esta visita se efectuó el cinco (05) de febrero de 2025, encontrando que el servicio de alumbrado público del sector en referencia funciona correctamente y que la infraestructura existente está acorde con la normatividad vigente, Reglamento Técnico de Iluminación y Alumbrado Público RETILAP (Resolución N° 40150 del 3 de mayo de 2024) – LIBRO 3, TÍTULO 3 – Instalaciones de Proyectos de Alumbrado Público, por lo que no se considera necesario la instalación de infraestructura adicional, tal y como se evidencia en el siguiente registro fotográfico:





Al contestar, por favor cite el radicado:

No.: **20254000045171**

Página 2 de 2

Bogotá D.C., 21 de Febrero de 2025



Finalmente, le informamos que la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C., mediante la UAESP, tiene a su disposición la línea de atención al usuario 3580400, la línea de WhatsApp para el reporte de fallas de alumbrado público 3058157122, y el correo electrónico uaesp@uaesp.gov.co y en concurso con el ENEL COLOMBIA la línea de atención 5115115, el indicativo 115 y el WhatsApp Elena 316 8906003, donde se reciben las preguntas, quejas y requerimientos, que tengan los usuarios por el servicio de mantenimiento de alumbrado público.

Cordialmente,

LUIS JONATHAN GUTIÉRREZ CANTOR
Subdirector de Servicios Funerarios y Alumbrado Público

Elaboró: Estphefane Tarazona Nieto – Contratista SSFAP
Revisó y Aprobó: Luis Jonathan Gutiérrez Cantor – Subdirector SSFAP